

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
Settore civile									
ACQUEDOTTO ACATE	POZZO n.1 EREDI LANTINO-MODICA	2,5	78.840	80	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ACATE	POZZO n. 2 ZAGRA E DI QUATTRO	4,5	110.000	120	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ACATE	POZZO n.3 BELFIORE TERRANOVA	3	110.000	80	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ACATE	POZZO n. 4 ZAMBUTO	3	94.608	80	idoneamente sfruttato	1981	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ACATE	POZZO n. 5	10	146.000	70	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO ACATE	POZZO LAURIA	7	94.608	60	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ACATE	POZZO n.7 STIVAL	3,5	126.144	80	idoneamente sfruttato	1997	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MARINA DI ACATE	POZZI CARUSO	10	40.000	20			si	sufficiente	2
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZI SERRAGRANDE	3	94.000	267	idoneamente sfruttato	1995	si	buona	2
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO CASTELLANA	4,5	141.912	200	idoneamente sfruttato	1990	si	buona	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO MUTI	1,5	47.304	45	idoneamente sfruttato	1980	si	buona	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO CORULLA	2,5	78.840	130	idoneamente sfruttato	1987	si	buona	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO RAITTONE- MESSINA	5	157.680	120	idoneamente sfruttato	1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO ROSSO	7	220.752	80	idoneamente sfruttato		si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO CAMPO	7	220.752	130	idoneamente sfruttato	2006	si	buona	1
ACQUEDOTTO CHIARAMONTE GULFI	POZZO CASTELLANA 2	1	31.536	180	idoneamente sfruttato	1995	al momento guasto	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO MANCO	15	473.040	130	100%	1960	si	ottima	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO PIAVE	7	220.752	132	100%	1983	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO GIULIO CESARE	5	157.680	150	100%	1976	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO NAZARIO SAURO	0	0	105	0%	1980	si	p.m.	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO PEDALINO	0	0	40	0%	1977	no	p.m.	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO CORALLO	10	315.360	105	100%	1960	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO GIANNI'	12	378.432	220	100%	1970	si	sufficiente	1

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO N. 4	0	0	110	0%	1990	si	da ripristinare	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO TRENTO	12	378.432	88	100%	1970	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO PIAZZA DELLE ERBE	8	252.288	91	100%	1977	si	sufficiente	2
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO ITTICO	8	252.288		100%			sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO "167"	2	31.536	105	50%	1980	si	sufficiente	2
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO STRADA	7	110.376	100	50%	1999	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO BATTAGLIA	12	283.824	120	75%	1999	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO OSPEDALE	2	31.536		50%				1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO CILIA	10	315.360		100%	2003		buona	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO LAURETTA	8	252.288		100%	2003		buona	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO CASSIBBA	10	157.680		50%	2004		buona	1
ACQUEDOTTO DI COMISO	POZZO BORGESSE	5	78.840		50%	2003		sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI GIARRATANA	POZZO LIEQUA 1	3	n.d.	218	in funzione solo nel periodo estivo, non in modo continuo	1984	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI GIARRATANA	POZZO LIEQUA 2	3	n.d.	220	in funzione solo nel periodo estivo, non in modo continuo	1984	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO CROCFIA 1	6	189.216	180		1983		sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO CROCFIA 2	10	315.360					sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO CROCFIA 4	11	473.040					sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO CROCFIA 5	13	409.968					sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO CROCFIA 6	11	346.896					sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO PALAZZELLE 2	9,5	189.216	200		1979	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA	POZZO PALAZZELLE 1	4,4	189.216	29		1979	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA (S.M. DEL FOCALLO)	POZZO CARRUBA 1	12,5	914.544		solo emungimento estivo (120 gg)		si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI ISPICA (S.M. DEL FOCALLO)	POZZO CARRUBA 2	14,3	441.504		solo emungimento estivo (120 gg)		si	sufficiente	1

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO ABATE	6	189.216	165	prelievo 24 ore/giorno	1996	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO BATTAGLIA	27	279.936	75	prelievo solo estivo 120 gg/anno	1975	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO DI GIACOMO	3,5	110.376	190	prelievo 24 ore/giorno	1988	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO MICHELICA 1	10	315.360	180	prelievo 24 ore/giorno	1980	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO MICHELICA 2	4	126.144	195	prelievo 24 ore/giorno	1990	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO POLISPORTIVA CAITINA	3	47.304	170	prelievo 12 ore/giorno	2000	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO POZZILLESÌ	6	189.216	182	prelievo 24 ore/giorno	1970	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO MICHELICA 3	3	94.608	180	prelievo 24 ore/giorno	1990	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO SACRO CUORE-TRAPANI	3	94.608	180	prelievo 24 ore/giorno	1980	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO ARENA MARIA	1	27.594	180	prelievo 21 ore/giorno	1991	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO DITTA ASSENZA	5	52.560	174	prelievo 8 ore/giorno	1988	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO BARBAROSSA	6	189.216	200	prelievo 24 ore/giorno	1990	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO CAPPUZZELLO	1	27.594	180	prelievo 21 ore/giorno	1989	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO EREDI DE LEVA	2	55.188	180	prelievo 21 ore/giorno	1982	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO CARPENTIERI	1	25.594	160	prelievo 21 ore/giorno	1985	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO GAROFALO	3	82.782	156	prelievo 21 ore/giorno	1985	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO ROSARIO GRADINI	3	82.782	160	prelievo 21 ore/giorno	1985	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO MONCADA	3	82.782	165	prelievo 21 ore/giorno	1985	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO SCIVOLETTO ZACCARIA	2	55.188	185	prelievo 21 ore/giorno	1986	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO GIOVANNI SPADARO	3	82.782	190	prelievo 21 ore/giorno	1986	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI MODICA	POZZO SORTINO (ex SUD COSTRUZIONI)	2	63.072	180	prelievo 24 ore/giorno	1989	si	sufficiente	1

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
ACQUEDOTTO MONTEROSSO ALMO	POZZO SUDANO	9	165.564	178	idoneamente sfruttato	1998	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO ALFIERI	14	441.504	235	idoneamente sfruttato	1971	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO PISANA 1	6	189.216	80	idoneamente sfruttato	1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO PISANA 2	10	315.360	80	idoneamente sfruttato	1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO PISANA 3	25	788.400	160	idoneamente sfruttato	1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO PISANA 4	5	157.680	190	idoneamente sfruttato	2005	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI POZZALLO	POZZO PISANA 5	25	788.400	150	idoneamente sfruttato	2005	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO MACELLO	0,73	23.021	200		1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "I"	35	1.103.760	65		1982	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "I1"	35	1.103.760	120		1982	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "I2"	8,33	262.695	120		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "H"	21	662.256	120		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "F"	60	1.892.160	138		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "A1"	0	0	86		1981	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO A	60	1.892.160	85		1981	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO B	60	1.892.160	138		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO B1	0	0	150		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO E	38	1.198.368	140		1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO S. LEONARDO	0	0	20		1960	no	insufficiente	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO CASTELLANA	13	409.968	120		1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO EREDITA'	14	441.504	115		1999	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO EREDITA'	14	441.504	115		1999	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO GRAVINA	5,75	181.332	50		1970	si		1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO TIRRITO	18	567.648	72		1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO APRILE	3,75	118.260	120		1970	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA (Marina di Ragusa)	POZZO SAN MARTINO	1,5	47.304			1985	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI RAGUSA	POZZO "G"	6	189.216	78		1962	si	sufficiente	1

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
ACQUEDOTTO S. CROCE CAMERINA	POZZO FILIPPELLO	15	567.648	100	prelievo 24 ore/giorno	1979	si	buona	1
ACQUEDOTTO S. CROCE DI CAMERINA	POZZO CONSORZIO	8	252.288	25	prelievo 24 ore/giorno	2004	si	buona	1
ACQUEDOTTO S. CROCE CAMERINA	POZZO FOSSAZZE	4	126.144		prelievo 12 ore/giorno	2002		buona	1
ACQUEDOTTO DI SCICLI	POZZO PETRARO	20	262.800	40	prelievo 10 ore/giorno	1986	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI SCICLI	POZZO CANNATA	6	131.400	80	prelievo 10 ore/giorno	1998	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI SCICLI	POZZO DAMMUSI	50	788.400	55	prelievo 12 ore/giorno	1952	si	buona	2
ACQUEDOTTO DI SCICLI	POZZO MANENTI	20	420.480	65	prelievo 16 ore/giorno	1999	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI SCICLI	POZZO S. MARIA LA NOVA	16	504.576	20	prelievo in continuo	1968	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO PASSO IPPARI N. 1	15	473.000	55	continuo	1980	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO PASSO IPPARI N. 2	10	315.400	55	continuo	1980	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO PASSO IPPARI N. 3	10,5	331.000	60	continuo	1996	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO PASSO IPPARI N. 4	9	283.800	55	continuo	1996	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO GIARDINELLO (EX AVOLA N. 2)	12	378.400	75	continuo	1990	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SALME'	1	31.500	45	continuo	1985	si	insufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SAN SILVESTRO	7,5	236.500		continuo	1993		buona	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO MERCATO DEI FIORI	8	252.300	40	continuo	1993	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO CASSIBBA N.1	2	63.000		continuo	1996	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO CASSIBBA N.2	3,5	110.400		continuo	1996	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO GIARDINAZZO	9	283.800		dismesso entro l'anno	1982	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO IDROTECNICA N.1	10,5	331.000	100	continuo	1990	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO IDROTECNICA N.9	20	630.700	100	continuo	1990	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SCIANNACAPORA LI N.1	3	94.600	58	continuo	1981	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SCIANNACAPORA LI N.2	3,75	118.300	125	continuo	1981	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SCIANNACAPORA LI N.3	3,75	118.300	98	continuo	1981	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SCIANNACAPORA LI N.5	45	1.419.000	107	continuo	1981	si	ottima	1

Tabella 3.7 Caratteristiche dei pozzi

Denominazione acquedotto di appartenenza	Denominazione risorsa	Q media [l/s]	Volume annuo derivato [m ³]	Profondità [m]	Sfruttamento	Anno entrata in esercizio	In esercizio	Funzionalità	n. pozzi
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO SCIANNACAPORALI N.6	15	473.000	133	continuo	1981	si	buona	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO CAROSONE	5	157.680	100	continuo	2001	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO CAUSAPRUNO DONNADOLCE	5	157.680	90	continuo	2005	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO DI VITTORIA	POZZO DI MARTINO SAN SILVESTRO	11	346.900		continuo	2005	si	buona	1
<i>totale</i>		1.199	36.158.746						128

Settore industriale									
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO KAGGIALUSIA	27	532.142			2008	si		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO PIAZZALE	30	717.228				si		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO STRADELLA	15	260.118				si		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO N. 1 Ragusa	30	0				no		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO N. 2	30							1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE POZZALLO	POZZO N. 1 Pozzallo	30					no		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE POZZALLO	POZZO N. 2 Pozzallo	20	57.024			2008	si		1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE RAGUSA	POZZO OTTAVIANO	10	179.933	80	idoneamente sfruttato	1970	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE DI POZZALLO	POZZO N. 5	35	902.759	150	-	1985	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE DI POZZALLO	POZZO N. 7	10	210.241	80	-	1995	si	sufficiente	1
ACQUEDOTTO AREA INDUSTRIALE DI POZZALLO	POZZO N. 8	6	105.120		-	1995	si	sufficiente	1
<i>totale</i>		243	2.964.565						11
TOTALE GESTIONI		1.442	39.123.311						139